

Ostrowiec Św. 19.06.2017r.

DG.271.49.2017


### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

**Dot.:** postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i montaż dźwigu elektrycznego (windy) niezbędnego do funkcjonowania w życiu codziennym niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej oraz pracowników świadczących usługi opiekuńczo-terapeutyczne „

**Pytanie:** Wykonawca zwraca się z prośbą o przesłanie danych istniejącego dźwigu, w szczególności wymiarów szybu: szerokość, głębokość, nadszybie i podszybie

**Odpowiedź:** Zamawiający podaje wymiary istniejącego dźwigu:

1. Wymiary szybu: 3,15 m / 2,4 m
2. Wysokość szybu: 14,38 m
3. Podszybie – głębokość: 1,75 m
4. Nadszybie – wysokość: 3,60 m

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
Osiedle Słoneczne 49  
  
Agnieszka Sobanska