

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 02.11.2021r.

Znak sprawy: ZP.271.2.7.2021

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.271.2.7.2021 w trybie rozpoznania cenowego pn.: „Usługa konserwacji urządzeń i instalacji systemu alarmu pożarowego (SAP) w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Słoneczne 49 w 2022 roku.”

Zamawiający działając na podstawie § 7 pkt 7) Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych netto wprowadzonego zarządzeniem Nr 4/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., os. Słoneczne 49 z dnia 12.01.2021r., poniżej przekazuje Wykonawcom treść zapytania nadesłanego w dniu 31.10.2021r. wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1:

Czy istnieje zestawienie ilości elementów zainstalowanych w obiekcie podlegających ww. usłudze?

Odpowiedź:

W budynku są zamontowane następujące urządzenia :

- centrala adresowalna typu Polon 4200 – 1 szt.
- czujki dymu adresowalne produkcji Polon Alfa – 151 szt. (w tym 123 szt. jonizacyjne)
- czujki temperatury typu TUN 4043 adresowalne – 22 szt.
- ROP typu 4001 – 12 szt.
- moduły kontrolno sterujące typu EKS-4001 – 3 szt.
- sygnalizatory typu SAL-4001 – 5 szt.
- sygnalizatory typu SAK – 2 szt.

Ponadto w 3 klatkach schodowych są okna przeciw dymowe, wpięte do centrali Polon 4200. Na każdej kondygnacji (piwnice, parter i 3 piętra) znajdują się lampy oświetlenia awaryjnego.

Minimum jeden raz w roku dokonać pomiaru prawidłowości tego oświetlenia.

Na I, II i III piętrze znajduje się instalacja nawiewna, która posiada po 3 kratki nawiewne na każdym piętrze. Minimum jeden raz w roku należy dokonać pomiaru wydajności wentylacji. Na portierni jest zamontowana centrala telefoniczna i przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

(-) Ewa Orłowska