

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 25.11.2022 r.

Znak sprawy: ZP.271.2.7.2022

### **Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.271.2.7.2022 w trybie rozpoznania cenowego pn.: „Usługa konserwacji urządzeń i instalacji systemu alarmu pożarowego (SAP) w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Słoneczne 49 w 2023 roku.”**

Zamawiający działając na podstawie § 7 pkt 7) Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych netto wprowadzonego zarządzeniem Nr 11/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., os. Słoneczne 49 z dnia 05.05.2022r., poniżej przekazuje Wykonawcom treść zapytania nadesłanego w dniu 24.11.2022r. wraz z odpowiedzią:

#### **Pytanie 1:**

Proszę o podanie ilości elementów zainstalowanych w obiekcie podlegających ww. usłudze z podaniem ich producenta.

#### **Odpowiedź:**

W budynku są zamontowane następujące urządzenia :

- centrala adresowalna typu Polon 4200 – 1 szt.
- czujki dymu adresowalne produkcji Polon Alfa – 151 szt. (w tym 123 szt. jonizacyjne)
- czujki temperatury typu TUN 4043 adresowalne – 22 szt.
- ROP typu 4001 – 12 szt.
- moduły kontrolno sterujące typu EKS-4001 – 3 szt.
- sygnalizatory typu SAL-4001 – 5 szt.
- sygnalizatory typu SAK – 2 szt.

Ponadto w 3 klatkach schodowych są okna przeciwdymowe, wpięte do centrali Polon 4200. Na każdej kondygnacji ( piwnice, parter i 3 piętra) znajdują się lampy oświetlenia awaryjnego.

Minimum jeden raz w roku dokonać pomiaru prawidłowości tego oświetlenia.

Na I, II i III piętrze znajduje się instalacja nawiewna, która posiada po 3 kratki nawiewne na każdym piętrze. Minimum jeden raz w roku należy dokonać pomiaru wydajności wentylacji. Na portierni jest zamontowana centrala telefoniczna i przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

*Dyrektor Domu Pomocy Społecznej*

*Ewa Orłowska*